

## **Подготовка энергоустановок потребителей к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.**

На территории Республики Беларусь существуют единые правила (ТКП 388-2012) подготовки систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду (далее - ОЗП) с целью обеспечения их надежной работы при пониженной температуре воздуха. ТКП 388-2012 распространяется на все организации, независимо от форм собственности, имеющих в собственности теплоисточник(и), тепловую(ые) сети(и), систему(ы) теплопотребления. Но в тоже время, требования ТКП 388-2012 не распространяются на индивидуальных предпринимателей и граждан, они руководствуются требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами и (или) в договорах теплоснабжения с энергоснабжающей организацией.

Несмотря на то, что прошедший отопительный период в целом пройден благополучно, в рамках подготовки к зиме 2019-2020г.г. руководителям организаций надлежит обратить внимание на следующие моменты Правил подготовки к ОЗП:

- В каждой организации, потребителе тепловой энергии в срок до 1 мая текущего года необходимо разработать приказ о создании комиссии и план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду с отражением таких вопросов, как: техническое состояние тепловой изоляции, контрольно-измерительных приборов, средств расчётного учёта выработки и потребления тепловой энергии, средств автоматизации, выполнение профилактических работ теплоиспользующего оборудования, работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения в присутствии представителей энергоснабжающей организации с оформлением актов установленной формы.

- До 20 сентября текущего года должны быть закончены все работы на оборудовании теплоисточников и тепловых сетей, устранены все нарушения и дефекты, выявленные в период подготовки к ОЗП.

- На основании актов проверки готовности потребителей и тепло- источников к работе в осенне-зимний период до 1 октября текущего года должны быть оформлены и зарегистрированы паспорта готовности потребителей и ведомственных теплоисточников.

Необходимо напомнить, что непринятие руководителями мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осенне - зимний период влечет применение мер административного воздействия в соответствии со ст. 20.11 Кодекса РБ об административных правонарушениях, а это наложение штрафа на юридическое лицо до 500 базовых величин.

**Государственный инспектор по  
энергетическому и газовому надзору Филипович Д.С.**