

## **Филиал Госэнергогазнадзора по Гродненской области**

Руководителю \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО N 131-1-2020**

#### **"О подготовке электроустановок к грозовому сезону 2020 года"**

В целях своевременной подготовки электроустановок потребителей и энергоснабжающих организаций к грозовому сезону 2020 года, обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, возникновения пожара, порчи и гибели имущества юридических и физических лиц на основании Положения о государственном энергетическом и газовом надзоре ПРЕДЛАГАЮ:

1. Проверить схему грозозащиты зданий (сооружений) с учетом произошедших или намеченных изменений в их устройстве и в схемах электрических цепей и привести их в соответствие с типовыми схемами расстановки грозозащитных средств.
  2. Проверить исправность защиты наружных установок с горючими и сжиженными газами, легковоспламеняющимися жидкостями от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений.
  3. Проверить исправность защиты зданий (сооружений) от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним наземным коммуникациям.
  4. Проверить целостность и защищенность от коррозии доступных обзору частей молниеприемников и токоотводов, контактов между ними, выполнить необходимые электрофизические измерения и испытания.
  5. Произвести детальное обследование воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, электрических станций, выявленные нарушения устранить.
  6. Произвести профилактические испытания вентильных разрядников, а также ревизию, ремонт и проверку искровых промежутков трубчатых разрядников, последние оснастить указателями срабатывания и отрегулировать внешние искровые промежутки.
  7. Проверить и привести в соответствие с нормами заземляющие устройства разрядников, спусков, тросов, электростанций, подстанций и электрических сетей.
  8. Проверить существующие габариты пересечения воздушных линий высокого напряжения между собой и линиями напряжения до 1000 В, а также с линиями связи и привести их в соответствие с требованиями Правил.
  9. Все грозовые отключения и повреждения тщательно рассматривать с составлением актов и принимать меры к устраниению выявленных недостатков в устройствах грозозащиты.
  10. Не допускать включений новых установок без средств грозозащиты там, где они требуются.
  11. Все работы по подготовке грозозащитных устройств и включению их в работу закончить до 15 апреля 2020 г.
  12. О проведенных мероприятиях и готовности электроустановок к грозовому сезону прошу сообщить письменно к 21 апреля 2020 г. в местное подразделение филиала Госэнергогазнадзора по Гродненской области, которое инспектирует Ваше предприятие.
- Консультации по всем вопросам грозозащиты можно получить в территориальных энергогазинспекциях филиала.

Главный инженер филиала Госэнергогазнадзора  
по Гродненской области – старший  
государственный инспектор  
по энергетическому и газовому надзору

В.А.Хоружий