

**Филиал государственного учреждения  
«Государственный энергетический и газовый надзор» по Гродненской области**

Руководителю\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №131-6-2020**

«О подключении к электрической сети  
праздничной иллюминации»

Приближаются рождественские и новогодние праздники. На предприятиях, в магазинах, в домах культуры, в детских садах и школах производится установка праздничных ёлок, подключение елочных гирлянд и другой праздничной иллюминации. Фасады общественных зданий, витрины магазинов и окна жилых домов начинают сиять разноцветными огнями. От исправного технического состояния, надежной и безопасной эксплуатации электрооборудования зависит безопасность жизни и здоровья людей, участвующих в праздничных мероприятиях. Чтобы праздники прошли без происшествий филиал Г осэнергонадзора по Гродненской области призывает соблюдать правила электробезопасности как дома, так и вне помещений. Вот основные из них:

- запрещается** пользоваться самодельными электрическими гирляндами;
- запрещается** использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией;
- запрещается** прикасаться одновременно к электроприборам и заземлённым металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т. д.);
- запрещается** подвешивать на электрические провода любые предметы;
- запрещается** пользоваться неисправными розетками для включения электрооборудования и электроприборов;
- не допускается** скручивание электрической проводки и кабелей;
- запрещается** использовать электрические украшения, предназначенные для дома, вне помещений.

В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, возникновения пожара, порчи и гибели имущества, на основании Положения о государственном энергетическом и газовом надзоре, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.03.2019 №213, Вам ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Использовать в розеточной сети, предназначенной для подключения праздничной иллюминации, передвижного электрооборудования устройство защитного отключения с уставкой по току утечки не выше 30 мА.

2. Подключение иллюминации, передвижного электрооборудования осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения.

3. Надёжно закрепить кабели, питающие иллюминацию на несущий трос или к строительным конструкциям на высоту не менее 2,5м от уровня земли.

4. Выполнить зануление металлических тросов, подвесов кабелей и гирлянд, металлических каркасов праздничных объектов, к которым крепится иллюминация.

5. Исключить подвешивание на электрические провода новогодних игрушек, украшений и других атрибутов праздничных мероприятий.

6. Провести необходимые профилактические электрофизические испытания и измерения электроустановок переносных, передвижных электроприемников, а также вспомогательного оборудования к ним, задействованного в проведении праздничных мероприятий.

7. Квалифицированному электротехническому персоналу провести внеплановые осмотры, детальное обследование электроустановок, электроприемников, выявленные нарушения устранить.

8. После выполнения электромонтажных работ и проведения приемо-сдаточных испытаний предъявить вновь вводимые и сезонные электроустановки объектов проведения праздничных мероприятий для осмотра и получения заключения о готовности электроустановок к эксплуатации.

Филиалом Госэнергонадзора по Гродненской области, в соответствии с возложенными на него задачами и функциями, запланировано проведение государственного энергетического надзора в отношении объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий

Эксплуатация электроустановок с нарушениями требований технических нормативных правовых актов может повлечь за собой применение к Вам санкций, предусмотренных статьей 20.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Консультации по вопросам осмотра электроустановок и получения заключения о готовности их к эксплуатации можно получить в территориальном подразделении филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гродненской области по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 49

тел. 49-27-80

Главный инженер  
филиала Госэнергонадзора  
по Гродненской области -  
старший государственный инспектор  
по энергетическому и газовому надзору



В.А.Хоружий